

ร่างขอบเขตของงาน

เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์

สำหรับ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ สำหรับ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณเครื่องละ ๑,๑๙๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๒๐.๐๒/๑๗๑๗๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เงินงบประมาณโครงการ ๑,๑๙๓,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑,๑๙๓,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย ๑,๑๙๓,๐๐๐.- บาท/เครื่อง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. ความเป็นมา

ด้วย จังหวัดชัยภูมิ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้บริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ เครื่องละ ๑,๑๙๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. วัตถุประสงค์


เพื่อให้โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรมีครุภัณฑ์ไว้ใช้ในการดูแล ทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน ผ้าห่อเชื้อท่ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับไว้บริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาล และผู้ป่วยที่นอนพัก รักษาพยาบาลในตึกผู้ป่วยใน

๔. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ


๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

ชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวพรชนก ทิรัญเข้ว่า)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสักรินทร์ ไกรสร)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายทรงกลด น้อยโพนทอง)

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซื้อครั้งนี้

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดชัยภูมิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ สำหรับโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๓ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๖. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

๖.๑ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

๖.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๘๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๖.๓ กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรชนก หิรัญเขว่า)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสักรินทร์ ไกรสร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงกลด น้อยไพฑูริ)

๗. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายจะต้องทำสัญญากับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๘. การจ่ายเงิน

จังหวัดจะชำระเงินค่าสิ่งของครบถ้วนให้แก่ผู้ขาย เมื่อจังหวัดได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่จังหวัด ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ที่ส่งมอบ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัด ได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้อง รับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดั้งเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

๑๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๑.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ


จังหวัดจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ


๑๒. การใช้งบประมาณ


เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๓. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Somyot.Phon@mophegp.mail.go.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๙๖๑ ต่อ ๑๒๒ , ๑๒๓ ทั้งนี้ ระยะเวลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

ชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวพรชนก หิรัญเขว่า)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสักรินทร์ ไกรสร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายทรงกิต น้อยโพนทอง)

๑๔. การรับฟังความคิดเห็น

- รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากในการจัดซื้อเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานฉบับนี้ ได้ที่
สถานที่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๑๖๖๙๑-๔ ต่อ ๑๒๒,๑๒๓ โทรสาร ๐๔๔-๘๒๒๑๙๕
E-mail.. Somoyot.Phon@mophegp.mail.go.th หรือ eprocurment.go.th
ทั้งนี้ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้

ให้จังหวัดชัยภูมิ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) ทราบด้วย

ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท

ลงชื่อ.....*พวงมา วัฒนกุล*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรชนก หิรัญเขว่า)




ลงชื่อ.....*ส.ก.*.....กรรมการ
(นายสักรินทร์ ไกรพร)

ลงชื่อ.....*ท.ก.*.....กรรมการ
(นายทรงกลด น้อยไพหนอง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์
ราคากลางต่อหน่วย 1,193,000.- บาท
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1. คุณสมบัติทั่วไป
 - 1.1 สามารถซักและสลัดผ้าได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 200 ปอนด์
 - 1.2 ใช้ความร้อนจากไฟฟ้าในการทำน้ำร้อนเพื่อซักผ้า
 - 1.3 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor Control สามารถใช้ได้ทั้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
 - 1.4 ใช้ได้กับผงซักฟอกทั้งชนิดน้ำและชนิดผง
 - 1.5 ตัวเครื่องด้านหน้า ด้านบน และด้านข้าง ทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) เพื่อป้องกันการสึกกร่อนอันเนื่องมาจากเคมีซักฟอก
 - 1.6 ใช้ได้กับระบบกระแสไฟฟ้าสลับ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 3 เฟส
 - 1.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 13485
 - 1.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 - 1.9 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 2.1 สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าได้หลายชนิด เช่น โปรแกรมซัก โปรแกรมดองน้ำเข้า โปรแกรมถายน้ำออก โปรแกรมการตั้งเวลาซัก โปรแกรมล้าง โปรแกรมตั้งอุณหภูมิน้ำ โปรแกรมปั่นหมาด โปรแกรมปั่นแห้ง โปรแกรมเลือกชนิดของผ้า และสามารถเลือกขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้ตามความต้องการ การโดยมีสัญญาณแจ้งให้ทราบเมื่อทำการซักสลัดผ้าเสร็จสิ้น ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
 - 2.2 มีระบบควบคุมการสั่นสะเทือนแบบ SHOCK ABSORBER และ SPRING SUSPENSION SYSTEM
 - 2.3 มีระบบป้องกันอันตรายไม่ให้ประตูเปิดขณะเครื่องกำลังทำงาน
 - 2.4 มีชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ด้วยระบบ INVERTER DRIVE CONTROL เพื่อปรับขั้นตอน การทำงานของมอเตอร์ สามารถปรับกระแสไฟฟ้าให้คงที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า
 - 2.5 มอเตอร์ซักและสลัดผ้าเป็นตัวเดียวกันมีขนาดไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า
 - 2.6 ความเร็วรอบในการซักไม่น้อยกว่า 35 รอบ/นาที

2/2.7 ความเร็วรอบ....




คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 7081/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564	จำนวน 3 แผ่น
	กำหนดเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ (นางสาวพรชนก หิรัญเข้ว่า) (นายสักรินทร์ ไกรสร) (นายทรงกลด น้อยโพนทอง)	

- 2.7 ความเร็วรอบในการจัดเรียงผ้า ไม่น้อยกว่า 60 รอบ/นาที
- 2.8 ความเร็วรอบในการสลัดรอบต่ำ ไม่น้อยกว่า 277 รอบ/นาที
- 2.9 ความเร็วรอบในการสลัดรอบสูง ไม่น้อยกว่า 700 รอบ/นาที โดยมีค่า G-force ไม่ต่ำกว่า 320 G's
- 2.10 ตะกร้าทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว และลึกไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว
- 2.11 มีช่องสำหรับใส่น้ำยา ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง ใช้ได้ทั้งชนิดน้ำและผง
- 2.12 ชุดยางประตูป้องกันน้ำด้านหน้าเครื่อง เป็นชนิดลมควบคุม เพื่อสามารถปรับความสมดุลให้เหมาะสมกับตัวเครื่องได้ดี และมีลูกสูบลมล๊อคประตู เพื่อความปลอดภัย
- 2.13 ในช่วงการสลัดผ้าจะต้องมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนเกินกำหนด และสามารถหยุดเครื่องได้ทันทีเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ
- 2.14 เพลาคะกร้าเครื่องซักผ้าซูบฮาร์ดโครมเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

3. อุปกรณ์ประกอบต่อชุด

- | | | | |
|--|-------|---|---------|
| 3.1 เครื่องซักผ้ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้างต้น | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 3.2 คู่มือการใช้และบำรุงรักษา(ภาษาไทย) | จำนวน | 2 | ชุด |
| 3.3 คู่มือการวางจระไฟฟ้าของเครื่องอย่างละเอียด | จำนวน | 2 | ชุด |
| 3.4 ปัมลม ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลิตร | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 3.5 ปัมน์น้ำแรงดันอัตโนมัติเข้าเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 3.6 เครื่องมือพื้นฐานในการซ่อมแซมประจำเครื่อง | | | |
| 3.6.1 ประแจปากตาย เบอร์ 8-26 | จำนวน | 1 | ชุด |
| 3.6.2 ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว | จำนวน | 1 | อัน |
| 3.6.3 ไส้ควงปากแฉก | จำนวน | 1 | อัน |
| 3.6.4 ไส้ควงปากแบน | จำนวน | 1 | อัน |
| 3.6.5 คีมตัดสายไฟ | จำนวน | 2 | อัน |
| 3.6.6 ไส้ควงวัดไฟ | จำนวน | 1 | อัน |
| 3.6.7 ค้อนงานไฟ | จำนวน | 1 | อัน |
| 3.6.8 ชุดประแจหกเหลี่ยม | จำนวน | 1 | อัน |

4/4. เงื่อนไขเฉพาะ....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	จำนวน	3	แผน
ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 7081/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564	กำหนดเมื่อ	1	พฤศจิกายน 2564
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ	ลงชื่อ..... กรรมการ	ลงชื่อ..... กรรมการ	
(นางสาวพรชนก หิรัญเขว้า)	(นายสักรินทร์ ไกรสร)	(นายทรงกลด น้อยโพนทอง)	

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งพร้อมทำแผนวางเครื่องซักผ้าในพื้นที่ที่ผู้ซื้อกำหนดและติดตั้งจนใช้งานได้
- 4.2 ติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า ติดตั้งท่อระบายน้ำที่ออกจากเครื่อง เดินสายไฟฟ้าเพื่อจ่ายเข้าเครื่อง
- 4.3 ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ให้เหมาะสมกับโหลดและสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง
- 4.4 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าจาก Main line ทั้งเฟส และแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะสมดุล (Voltage & Phase Unbalance Protection) ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องเมื่อมีอาการไม่สมดุลของ Main Line และสามารถปรับค่าไม่สมดุล และช่วงเวลาในการตัดต่อได้

5. เงื่อนไขพิเศษ

- 5.1 รับประกันคุณภาพและบริการ ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบพัสดุ
- 5.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- 5.3 ในระยะประกันต้องทำการตรวจเช็คสภาพและการทำงานของเครื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง นับแต่วันที่ติดตั้งใช้งานหากเกิดการขัดข้องใดๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมง และดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- 5.4 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และยื่นเอกสารพร้อมการเสนอราคา
- 5.3 ในการติดตั้งเครื่องต้องมีระบบป้องกันไฟฟ้าช็อต (สายดิน) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
- 5.4 บริษัทต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ อย่างน้อย 5 ปี (เอกสารแนบในวินัยยื่นเสนอราคา)
- 5.5 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 และได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	จำนวน 3 แผ่น
ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 7081/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564	กำหนดเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564
ลงชื่อ..... <i>นางสาวพรชนก หิรัญเขว่า</i>ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... <i>นายสักรินทร์ ไกรสร</i>กรรมการ	ลงชื่อ..... <i>นายทรงกลด น้อยโพนทอง</i>กรรมการ
(นางสาวพรชนก หิรัญเขว่า)	(นายสักรินทร์ ไกรสร) (นายทรงกลด น้อยโพนทอง)